



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0124/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Kratki wywiewne i wyciągowe: GHL, GHN, GHX, BXC, BXL, BAP, BAT, BSR, TDA**

Zawierający / containing: **ABS, PC i inne materiały wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **regulacji strumienia powietrza usuwanego z pomieszczeń w budynkach w systemach wentylacji grawitacyjnej, hybrydowej oraz mechanicznej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.  
Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą zastosowanie wyrobów z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu  
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

AERECO WENTYLACJA sp. z o. o.  
01-211 Warszawa  
ul. Kasprzaka 7

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AERECO WENTYLACJA sp. z o. o.  
01-211 Warszawa  
ul. Kasprzaka 7



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.05.29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.05.29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 maja 2020

The date of issue of the certificate: 29th May 2020

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

z up. Małgorzata Szulc  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349